

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 46.32/20.1.3-25

від «24» 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сюсар експлуатації ВБГО  
Івчук Ігор Іллічович, Діма Сергій Ренатівич  
Іллічович Володимир Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 509, Січ. Стрільців

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено тріщини на фазових з'єднаннях
- 2) корозія на фазовому газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконувати попередній фазовий газопровід  
Систему газопостачання прийнято до експлуатації

Вартість: 3432,50 грн. Три тисячі чотириста тридцять дві грн. 50 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 665 1367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Михайленко В.В.  
Роман С.П.  
Івчук І.І.

24.06.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Ів. Бабчук Ів. Ч.  
Ів. І. Ів. І.  
Ів. І. Ів. І.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Зав.