

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 45 .32/20.1.3-25

від «23» 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Склясар експлуатаційної ВБГО  
Гуцук Ігор Михайлович, Родик Сергій Покрип'юков,  
Міхейшин Володимир Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50, вул. Січ. Стрільців

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено високі на різдбових з'єднаннях
- 2) корозія на газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендувати пофарбувати фарбою газопровід  
Склясар експлуатаційної ВБГО

Вартість: 4003,62 грн. Чотири тисячі три зли. 62 коп. коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Михайлик В.В.  
Родик С.П.  
Гуцук І.М.  
23.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

и.в.7.  
и.в.6. и.в.50  
и.в.10

23.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Лев  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)