

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-41 .32/20.1.3-25

від «18» 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГГ
случає згор електричності, Довго Сергій Рохарінович
електромонтич Володимир Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39, вул. Св. Стрілецьків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено катанки на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на дросельному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подібавити дросельний газопровід.
Систему газопостачання приєднати до експлуатації.

Вартість: 49685,41 грн. Сорок дев'ять тисяч шістьсот вісімдесят п'ять коп. 41 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 665 1367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Довго С.С.
Луцкич І.М.
Максименко В.Р.
18.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

<u>Кв. 18</u>	<u>Кв. 19</u>	<u>Кв. 20</u>
<u>Кв. 21</u>	<u>Кв. 22</u>	<u>Кв. 23</u>
<u>Кв. 24</u>	<u>Кв. 25</u>	<u>Кв. 26</u>
<u>Кв. 27</u>	<u>Кв. 28</u>	<u>Кв. 29</u>
<u>Кв. 30</u>	<u>Кв. 31</u>	<u>Кв. 32</u>

18.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 8 осіб
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)