

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-39 .32/20.1.3-25

від «13» 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації: ВБТО

Луцкич Ігор Михайлович, Далець Сергій Тимотійович,
Максимюк Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37, вул. Св. Стрипильців

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного

будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пофарбувати фасадний газопровід.
систему газопостачання придатну до експлуатації.

Вартість: 8720,28 грн. Всім тисяч сімсот двадцять чотири 28 коп. коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Далець
Луцкич І.М.
Максимюк В.В.
13.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Кучерук Кучерук
Кучерук Кучерук
Кучерук Кучерук
Кучерук Кучерук
Кучерук Кучерук
13.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 9 лист
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)