

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 22.32/20.1.3-25

від « 19 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сирсак експлуатації ВБГО

Мущик Ігор Михайлович, Долья Сергій Геннадійович,
Максимюк Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, вул. Січ. Стрільців

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різдових з'єднаннях,
- 2) корозія на фасадному газопроводі.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пофарбувати фасадний газопровід
системи газопостачання припинити до експлуатації.

Вартість: 26483,69 грн. двадцять шість тисяч чотирьох тисяч вісімсот шість гривень (сума прописом)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Максимюк В.В.
Долья С.Г.
Мущик І.М.

19.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

№. 129 13.05.2025 №. 129 13.05.2025 №. 82 13.05.2025
№. 12 13.05.2025 №. 6.8 13.05.2025 №. 6.1 13.05.2025 №. 5 13.05.2025
№. 10 13.05.2025 №. 13 13.05.2025 №. 23 13.05.2025 №. 27 13.05.2025
№. 30 13.05.2025 №. 33 13.05.2025 №. 38 13.05.2025 №. 41 13.05.2025
№. 43 13.05.2025 №. 46 13.05.2025 №. 49 13.05.2025 №. 51 13.05.2025
№. 56 13.05.2025 №. 58 13.05.2025 №. 59 13.05.2025 №. 60 13.05.2025
№. 65 13.05.2025 №. 72 13.05.2025 №. 113 13.05.2025 №. 120 13.05.2025
№. 70 13.05.2025 №. 74 13.05.2025 №. 114 13.05.2025 №. 123 13.05.2025
(дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 30 хв
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)