

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рогатин

№ІФФ/100/АТО-29.27.1/20.1.3-25 від «10» липня 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
Виконавця робіт Рогатинської дільниці Галицького УЕГГ майстера ВБГО Челядіна Богдана
Івановича, слюсаря з ВБГО Демковича Петра Васильовича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Рогатин вул. Б.Лепкого, 17

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Провести перевірку всіх з'єднань
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Газопостачання будинку не проводилось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Повторити роботу наприкінці літнього
гарячого

Вартість: одна тисяча двісті двадцять сім грн. 00 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Челядін Б.І.

Демкович П.В.

10.07.2025р.

10.07.2025р.

З актом ознайомлений:

№4 Григоренко О.В.
№3 Митченко П.В.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)