

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рогатин

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-3.27.1/20.1.3-24

від «05» травня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) Виконавця робіт Рогатинської ділянки Галицького УЕГГ майстера ВБГО Челядіна Богдана Івановича, слюсаря з ВБГО Демковича Петра Васильовича (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Рогатин вул. Галицька, 72

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Провести тесту ДВК з оформленнями актів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Газопостачання будинку не проводилось (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести очищення відного фасарного шару буди та провести фарбування

Вартість: два тисячі дві грн. коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Челядін Б.І.

Демкович П.В.

05.05.2025р.

05.05.2025р.

З актом ознайомлений:

Григорук Р.І.
Григорук Р.І.

05.05.25р
05.05.25р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)