

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт.Солотвин

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-21.33.1./20.1.3-25

від « 09 » 07 20 25 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Богородчанська дільниця Підприємницького УЕІ Г

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Грушевського, 10

За результатами обстеження: не виявлено виявлено не поліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній газифікаційний трубопровід потребує встановлення

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених не поліків та строки їх виконання:

Встановити відсутній газифікаційний трубопровід в термін до 1 місяця

Вартість: 1642 грн. 66 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В. 09.07  
Крицун В. 09.07

З актом ознайомлений:

1. Воробійов Т.Ю. 09.07.25  
2. Костин 09.07.25  
3. Пашацька Т.В. 09.07.25  
4. Турів О.І. 09.07.25  
5. Грица К.В. 09.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)