

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Рожнятів
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 22 .29/20.1.3-25 від « 27 » червня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Рожнятівської дільниці Долинського УЕГГ
в.о майстра служби експлуатації ВБГО Гринишина Олега Зеновійовича
слюсар служби експлуатації ВБГО Кульчицького Ігоря Івановича
слюсар ГПВРПГ Багнюка Ярослава Степановича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29, вул. Вітовського с-
ще. Рожнятів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виданий газопровід нагрітий гардубом.
- 2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести нагартбування виданого газопроводу до 01.08.25р.
Вартість: 2448 грн 07 коп з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673441542

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження,

Гринишин О.З.

Кульчицький І.І.

Багнюк Я.С.

З актом ознайомлений:

кв3. Зінець М.Г.

27.06.2025р.

кв2. Гриний Т.С.

27.06.2025р.

кв1. Котюк С.В.

27.06.2025р.

кв12. Трепак А.В.

кв8. Демчук М.М.

кв11. Крайчик Г.В.

Григорук - 27.06.25р
Григорук - 27.06.25р
Григорук - 27.06.25р
Григорук - 27.06.25р
Григорук - 27.06.25р
Григорук - 27.06.25р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)