

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тисмениця

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-

19.35/20.1.3-25 від « 11 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Тисменицьке УЕГГ

м. Тисмениця експлуатації ВББЮ Іван Т. П., с. Тисмениця
експлуатації Ревко І. І., водії - списав Даниш І. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку), № 191, вул. Шевченка, с. Тисмениця

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Немає розрахунок газопостачання
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати ліквідації
визначені до адміністративної експлуатації

Вартість: 2777, 71 грн. коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0665935460

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Іван Т. П.
Ревко І. І.
Даниш І. М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.07.25

(дата)

З актом ознайомлений:

Зірок В. В.
Каблюк О. М.
Висоцький В. Я.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.07.25

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)