

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Рожнятів
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 11 .29/20.1.3-25 від « 10 » червня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт **Рожнятівської дільниці Долинського УЕГГ**

в.о майстра служби експлуатації ВБГО Гринишина Олега Зеновійовича

слюсар служби експлуатації ВБГО Кульчицького Ігоря Івановича

слюсар ГПВРПГ Багнюка Ярослава Степановича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 55, вул. Січових

Стрільців с-ще. Рожнятів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Непродіє газобалонний ввідний газопровід

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести газобалонний ввідний газопровід до 01.08.25р.

Вартість: 2175 грн 17 коп з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673441542

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження:

Гринишин О.З.

Кульчицький І.І.

Багнюк Я.С.

10.06.2025р.

10.06.2025р.

10.06.2025р.

З актом ознайомлений:

кв.1. Олійник П.В.

кв.2. Гірек Т.Т.

кв.3. Скрип'юк Т.Р.

10.06.25р.

10.06.25р.

10.06.25р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)