

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-542\_30/20.1.3-25 від «01» 08 2023 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ «р з енергетикою» ВБСГ

Василюк Юрій Романович  
Добрянський Василь Петрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 100 Хмельницького 82-4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вибивши вимикач на:

2) Крані Ø 20-4 мм

3) Муфтаю з'єдн Ø 20-5 мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювали

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати вимикач на:

Крані Ø 20-4 мм

Муфтаю з'єдн Ø 20-5 мм.

Вартість: 20281 грн. 66 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Добрянський В.П.

Василюк Ю.Р.

Василюк Ю.Р.

З актом ознайомлений:

Василюк М.С. 48

Василюк В.Е. 63

Василюк Р.О. 61

Василюк М.М. 60

Василюк С.В. 22

Василюк О.Є. 44

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Мезгелева М.С. 74.

Михайлов П.О. 50.

Дуванов В.М. 57.

Зорин Н.А. 58.

Петрушин М.А. 34.

Иванова О.В. 40.

Пучков П.М. 43.

Суслов З.В. 44.

Черная П.М. 16.

Романов А.М. 19.

Иванова П.О. 24.

Кузнецов М.Е. 26.

Романов А.А. 25.

Хмелева М.В. 30.

Романов Н.А. 1.

Гурьянов