

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-544 30/20.1.3-25 від «01» 08 2023 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з енерг. ВБГО

Василя Юрій Романович, Гусак Микола Григорович,  
Добрян Василь Петрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ вул. Бог. Хмельницького 82-3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вибито вилів м.

2) Край Ø 20 - 7 см

3) Мурфтобою зєднати Ø 20 - 3 см.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пікісובה вилів м.

Край Ø 20 - 7 см

Мурфтобою зєднати Ø 20 - 3 см.

Вартість: 13682 грн. 43 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Добрян В.П.  
Василя Ю.Р.  
Гусак М.Г.

З актом ознайомлений:

Г.М. 46  
Гусак М.Г. 3.8.35  
Мамусяк М.М. 41  
Сенарек С.С. 18  
Воларов А.С. 16

Мамусяк М.М. 41  
Сенарек С.С. 18  
Воларов А.С. 16

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Баани б. н. 017 *Бани* Перебрено 01.08.25.  
Цыган Р.А 20. *Цыган*  
Кузнец В.С 23. *Кузнец*  
Власов В.Р. 22. *Власов*  
Семов А.М. 25. *Семов*  
Сорокин А.М 31 *Сорокин*