

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АТО- 559.30/20.1.3-25 від «05» 08 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО Макара  
Віталій Михайлович Захарко Григорій Возачковий Руслан  
Володимир Іванович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Вовчинецька 190

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: НЕ припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 10280 грн. 10 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Макара В.М.  
Захарко Г.В.  
Возачковий Р.С.

З актом ознайомлений:

Зак  
Макара В.М.  
Токар В.І.  
Ремез Х.О.  
Гашиняк О.В.  
Коваль С.  
Гулик  
Акопч.  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(дата)  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

58  
57  
55  
53  
54  
44  
35  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Борис Д.Б.  
Грицак Ю.В.

38 ~~40~~  
45. ~~46~~ ~~47~~