

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 595.30/20.1.3-25 від « 01 » 08. 2015 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з окремим. В.Б.Т.О.

Григор'я Володимир Іванович;
Гавришук Влад Валерійович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Григор'я, 9.3.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено вилив газу на крани Ø20 мм - чист;
- 2) на шланги Ø20 мм - 3 шт;
- 3) на крани Ø50 мм - 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювався

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідовано вилив газу на крани Ø20 мм - чист.
на шланги Ø20 мм - 3 шт.
на крани Ø50 мм - 1 шт.

Вартість: 10895 грн. 90 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Григор'я В.В.
Гавришук В.В.

Григор'я

З актом ознайомлений:

Висетко Н.А. 46.
Висетко В.В. 47.
Висетко В.А. 48.
Висетко Н.С. 51.
Висетко В.В. 53.
Висетко А.М. 58.

Григор'я
Гавришук
Григор'я
Гавришук
Григор'я
Гавришук

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові)

Портняжко П. Д. 32. ~~Ср~~
Юхимська 33. ~~Мир~~
Итжало Е. 31. ~~Ср~~
Циганчик В. Д. 36. ~~Рубин~~
Засок Е. Д. 39. ~~Т. В.~~
Паршинов 37. ~~В. В.~~
Куртин В. Д. 40. ~~Мир~~
Музалевская О. Ю. 14. ~~Т. В.~~
Кернер О. 29. ~~Т. В.~~
Тайней Т. М. 23. ~~Ср~~
Карацона О. П. 25. Карацона
Зюков Т. М. 28. ~~Ср~~
Тайней Е. Д. 5. ~~Т. В.~~
Дорник Л. Т. 9. ~~Ср~~
Христановский О. В. 8. ~~Ср~~
Онастас В. В. 7. ~~Ср~~