

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ [ФФ/100/АТО-554.30/20.1.3-25 від « 04 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБГО

Бауца Раді Романович, Гудим Іван Григорович,  
Добрян Роман Петрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 138А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік на:

2) Грани Ø 25 - 2 см

3) Муровану стіну Ø 32 - 2 см

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиняється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік на:

Грани Ø 25 - 2 см

Муровану стіну Ø 32 - 2 см

Вартість: 8011 грн. 55 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Бауца Р.Р.  
Гудим І.Г.  
Добрян Р.П.

З актом ознайомлений:

Мельничук В.Є 53  
Волошин І. 46  
Котак 37  
Шашко Т.В. 30  
Холідак К.В. 27

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Снегавик М.	18.	Григорьев
Минин П. Ю	13	Григорьев
Магидла Х. М	10	Григорьев
Туровский Б. С	44	Григорьев