

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 330.30/20.1.3-25 від « 13 » 06 20 25 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБГО Макар
Віталій Михайлович Захарко Григорій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Львівська 7А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на краях ф20, та 8 шт муфт з'єднання
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків з та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на краях 6 шт. ф20, та муфтах ф20 8 шт.

Вартість: 96 91 грн. 15 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар В.М.
Захарко Г.В.

З актом ознайомлений:

Душин Г. 1.
Безметюк Н.В. 3
Кравців І.Б. 2
Петрусь Г.В. 9
Ашурова Н.І. 8
Мозінький В.П. 18


(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)


(дата)


(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)


Костецька Л. М. 27. 


Києль Б. В. 26. 

Семенюк Г. В. 29. 

Федик А. 30. 

Андрусак Н. М. 35. 

Дранко М. Ф. 46. 

Попадинець С. О. 44. 

Шевченко А. Д. 50. 