

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-604.30/20.1.3-25 від « 11 » 08 20 25 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО Макош
Віталій Михайлович Захарко Григорій Васильович
Фусенко Володимир Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 61

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено шкідливі шви на краях ф 20 мм - 4 шт.
- 2) на швах ф 20 мм - 2 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідовано шкідливі шви на краях ф 20 мм - 4 шт.
на швах ф 20 мм - 2 шт.

Вартість: 10 999 грн. 10 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макош В.М.
Захарко Г.В.
Фусенко В.І.

З актом ознайомлений:

Пелех Т.Д.
Ловичук К.В.
Фурсов С.А.
Марченко
Марченко О.О.
Орехова М.В.

14
22.10.23
29.10.23
30.10.23
31.10.23
35.10.23









(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Тасюк Т.М. 37. 
Сидор Т.М. 5 
Кадашн 8 
Живоднева ВВ 11 
Чикирис ТГ 40.3 
Тарасенко ТВ 43. 
Шмодомоха Л.Т. 46. 
Зубко О.В. 51 
Камашников 50 
Неуско А 57 