

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-610.30/20.1.3-25 від « 12 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ-ср з експлуатації ВБГО Макар В.М.
Михайлович Захарко Григорій Васильович Рущако Васильович
Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Набережна 40

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на крані ф 20-5мм.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виключено витік газу на крані ф 20-5мм.

Вартість: 23906 грн. 98 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Макар В.М.
Захарко Г.В.
Рущако В.І.

[підпис]
[підпис]
[підпис]

<u>Григорук П.І.</u>	<u>66</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Хомішук Л.Р.</u>	<u>62</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Савко Н.Р.</u>	<u>165</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Грицак В.В.</u>	<u>42</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Грицак В.В.</u>	<u>42</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Мельничкович</u>	<u>25</u>	<u>[підпис]</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Моксик ММ 33 . ММЗ
Инженер СД 4 . Олф