

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-266\_30/20.1.3-25 від «15» 05 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБГО Вацак Юрій Романович Захарко Григорій Васильович Фурман Володимир Іванович Гавкалюк Роман Володимирович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Набережна 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вивішено виміри на:

2) Крани Ø25-4 мм

3) Муфта з'єднанні Ø25-3 мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вивішено виміри на:

Крани Ø25-4 мм

Муфта з'єднанні Ø25-3 мм

Вартість: 14660 грн. 53 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Вацак Ю Р  
Захарко Г В  
Фурман В І  
Гавкалюк Р В

Ю Вац  
З  
Гавкалюк

З актом ознайомлений:

Галенкова С.А 6  
Гавкалюк Ю Р 13  
Филиппов Р.І 10  
Вільшак В.П. 12  
Чернишова В.Р. 14  
Куцелай Т.Д 24

С.Г.Ольга  
П  
П  
П

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))

Грижак Н 28 ~~Грижак~~  
Агеева Г.В. 33 . АИУ —  
Бартко Л.В. 35 ~~Бартко~~ —  
Щівка Н.М. 38 ~~Щівка~~ —  
Щербак С.В. 39 ~~Щербак~~ —  
Богданова М.М. 45 ~~Богданова~~ —  
Щуртот О.І. 53 ~~Щуртот~~ —  
Капушак В.В. 57 ~~Капушак~~ —  
Гіркик А.А. 54 ~~Гіркик~~ —  
Гриньків О.А. 56 ~~Гриньків~~ —