

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-435.30/20.1.3-25 від « 04 » 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО Макар
Віталій Михайлович Ващенко Юрій Романович Захарко
Григорій Васильович Русина Володимир Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Нац Гвардії 18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Рівня витікання:

2) Гри: Ø25-4 шт

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідація витікання
Гри Ø25-4 шт.

Вартість: 8390 грн. 29 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Макар ВМ

Захарко ГР

Ващенко ЮР

Русина ВІ

З актом ознайомлений:

<u>Григорій Васильович</u>	<u>Григорій Васильович</u>	1)	<u>Макар ВМ</u>
<u>Ващенко Юрій Романович</u>	<u>Ващенко Юрій Романович</u>	2)	<u>Захарко ГР</u>
<u>Захарко Григорій Васильович</u>	<u>Захарко Григорій Васильович</u>	3)	<u>Ващенко ЮР</u>
<u>Русина Володимир Іванович</u>	<u>Русина Володимир Іванович</u>	4)	<u>Русина ВІ</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище

ім'я

та по батькові

(за наявності)

підпис

Готик Л.О. 13
Зленко ВМ 15
Демшинко ВК 18
Коперневич Т.Р. 22
Черненко ОВ 30
Руденко ОП 31
Духович ОМ 33
Вурковський ВМ 26