

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 571.30/20.1.3-25 від «04» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБСГ

Вацуса Юрій Романович, Ілля Іван Григорович,  
Добрян Василь Петрович, Гавриш Роман Володимирович,  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Бул. Нах. Гвардії 16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу.
- 2) Муфтовий з'єднання Ø 20-4 мм.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Повітряно витік газу:  
Муфтовий з'єднання Ø 20-4 мм.

Вартість: 7091 грн. 78 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Добрян В. П.  
Ілля І. Г.  
Гавриш Р. В.  
Вацуса Ю. Р.

З актом ознайомлений:

Метко Р. М. 1  
Метко М. В. 3  
Бюченко О. А. 7  
Гавриш Р. В. 9  
Ілля І. Г. 11  
Степан Р. В. 14

Гавриш Р. В.  
Ілля І. Г.  
Степан Р. В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Сарков Л.М. 13.

Арсанов Л.О. 20

Сарков Л.В. 18

Иоркманов Л.П. 15

Поренин П.Ю. 33

Черник М.М. 39





