

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-133.30/20.1.3-25 від « 07 » 07 20 25 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р з експлуатації ВБГО

Василюк Мрій Викторович, Манай Романів Михайлович, Дудина Валерійович  
Іванович, Гавиш Ігор Валерійович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займає посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Павишків, 5.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вивішувачи вентилів на трубі Ø40-1мм, і на трубі Ø25-1мм
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вивішувачи вентилів на трубі Ø40-1мм, і на трубі Ø25-1мм.

Вартість: 2004 грн. 95 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Василюк М.В.  
Манай Р.М.  
Дудина В.В.  
Гавиш І.В.

З актом ознайомлений:

Василюк М.В.

Павишків 5/4 ДГ

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)