

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№[ФФ/100/АТО-12] 30/20.1.3-25 від « 25 » 25 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ *С-р. експлуатації ВБТО.*
Варува Юрій Іванович, Мокрич Вікторій Михайлович,
Орлик Вікториєм Іванович, Яковенко Іван Вікторович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ *Технічна, 13*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Вивісний вентиль газу на*
- 2) *крані Ø40-1мм*
- 3) *мурршовозу з'єднані Ø40-1мм.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалось.*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинено.*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Підзвонити власнику газу на
крані Ø40-1мм
мурршовозу з'єднані Ø40-1мм

Вартість: *7356* грн. *75* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Варува Ю.Р.
Мокрич В.М.
Орлик В.І.
Яковенко Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Федорова Галина Федорівна
КВ 1
Карпс А.Б.
Видишча кв. №3. кв. 2
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))