

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№1ФФ/100/АТО-682.30/20.1.3-25 від «20» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації 136ГО

Гулик Іван Григорович, Гавриш Роман Володимирович,
Девган Володимир Петрович, Сіранчук Іван Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Петиторі 23

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витік на контргазі Ø25 - 14 м.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік на контргазі Ø25 - 14 м.

Вартість: 17527 грн. 77 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гулик І.Г.
Гавриш Р.В.
Девган В.П.
Сіранчук І.В.

Гулик
Гавриш
Девган
Сіранчук

Василенко О.В. 88 кв.
Коваль В.В. 90 кв.
Сіряк М.П. 84 кв.
Коваль О.М. 82 кв.
Таруняк М.П. 83 кв.
Байчук В.С. 74 кв.

Орл
Таруняк

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Шейнгоа В. О
Котик Н. Я
Отчество І. І.
Паньків В. В
Фокішук Л. В
Муца Я. В
Долгова О. Р
Дех Н. В
Коткевич С. С
Тютіна А. І.

Захарчук Л. В

Трубішук П. Ф

Байчук М. В

Шкар М. Г

Сура О. М

Соловій М. С

Плас Н.

Чайка М. М

Дем'янів О. М

Кухаренко Г. І

Бевська Т. В

Кровцова О. М

Машняк Н. В

Лещук Я. С

Романюк І. М

Беренга У. М

Ковбас М. М

68 кв.

66 кв.

64 кв.

61 кв.

72 кв.

89 кв.

76 кв.

47 кв.

46 кв.

59 кв.

7 кв.

8 кв.

11 кв.

14 кв.

13 кв.

16 кв.

19 кв.

24 кв.

35 кв.

34 кв.

39 кв.

37 кв.

42 кв.

41 кв.

40 кв.

44 кв., 36 кв.

43 кв.













