

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 685.30/20.1.3-25 від « 20 » 08 20 25 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ *ср. з експлуатації ВБГО*

Гуцук Іван Григорійович, Гавриш Роман Володимирович,
Давган Василь Петрович, Стефанчук Іван Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ *Сиротка 31*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *виявлено витік на контргазі ф25 - 1шт*

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалось*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинялось*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік на контргазі ф25 - 1шт

Вартість: *1756* грн. *06* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *не потрібна*

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гуцук І.Г.
Гавриш Р.В.
Давган В.П.
Стефанчук І.В.

Гуцук І.Г.
Гавриш Р.В.
Давган В.П.
Стефанчук І.В.

Шевченко В.Я *1 кв*
Шевченко Н.В *3 кв*

Шевченко В.Я
Шевченко Н.В

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))