

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-653.30/20.1.3-25 від «18» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації 136ГО  
Гулич І.Г., Товкалюк Р.В., Довган В.П., Сіфандус І.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Сухомлинського 4 к 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витік на контр заміці - 4 ші.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідувати витік на контр заміці - 4 ші.

Вартість: 22538 грн. 97 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Гулич І.Г.  
Товкалюк Р.В.  
Довган В.П.  
Сіфандус І.В.

Ч.М.  
Товкалюк  
Довган  
Сіфандус

З актом ознайомлений:

Майор Р.К. 77к.  
Діки Е.М. 66к.  
Семковська Г.І. 64к.  
Якимович О.М. 65к.  
Віталек В.І. 72к.  
Гуцалюк Г.М. 67к.  
Коралі А.О. 61к.

AS  
DIH  
MA  
BO  
JA

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Григорьев З. О кв. 83 Дел  
Гук О. М кв. 80 Дел  
Пушга Н. В кв. 96 Дел  
Дзук И. М кв. 88 Дел

Трелевська М. С кв. 109 Дел  
Матасак О. Н кв. 110 Дел  
Мачишак Л. М кв. 7 Дел

Духзак М. М кв. 3. Дел

Момот Г. М кв. 4. Дел

Аскирова А. I кв. 15. Дел

Савченко Н. М кв. 36. Дел

Гоним О. В кв. 40. Дел

Демчук М. С кв. 41. Дел

Долотова М. М кв. 37. Дел

Фирсова С. В кв. 49. Дел

Думчик А. А кв. 10. Дел