

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-615.30/20.1.3-25 від «13» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р заст. п. 66/0

Василь Андрій Романович, Довбенко Вікторія Вікторівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ кв. Червоного 153

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Висвіта висів на:
- 2) Муфтовому з'єднанні Ø20-2 мм
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висвіту висів на:
Муфтовому з'єднанні Ø20-2 мм.

Вартість: 1806 грн. 33 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Василь Р.П.
Гуменко І.П.
Довбенко Р.В.
Василь Р.П.

13.08
Василь
Довбенко
Василь

Василь Р.П.
Довбенко Р.В.
Довбенко Р.В.
Червоний М.І.

Василь
Довбенко
Довбенко
Червоний

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)