

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-622 .30/20.1.3-25 від «13» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з енергії ВБСР

Вагач Юрій Васильович, Довгань Володимир Михайлович
Григоруканський Іван Григорович, Губенко Володимир Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Чорновола 62

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вибачте бачити не:
- 2) Муфта болі з'єдн. Ø 20-1 шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювало

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинило

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Підключено бачити не:
Муфта болі з'єдн. Ø 20-1 шт

Вартість: 2105 грн. 02 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вагач Ю.Р.
Григоруканський І.В.
Губенко В.В.
Довгань В.В.

З актом ознайомлений:

Григоруканський І.В.
Григоруканський І.В.
Григоруканський І.В.

Григоруканський І.В.
Григоруканський І.В.
Григоруканський І.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано