

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-623.30/20.1.3-25 від «13» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ з експлуатації ВБГО Макар

Віталій Михайлович Захарко Григорій Васильович  
Руденко Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Червоного 94

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено вищий тиск на крані ф 20 мм - 3 атм.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідовано вищий тиск на крані ф 20 мм - 3 атм.

Вартість: 12112 грн. 49 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібно.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Макар ВМ  
Захарко ГВ  
Руденко ВІ

З актом ознайомлений:

Душка П.Б 29.06  
Кельок А.І 8.06  
Іванюк А.В 5.06  
Бірюк Ю.П 9.06  
Дакимок В.Є 20.06  
Богуслав О.А 19.06  
Муха Б.Ю 23.06

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Шушарда О. Е	кв. 27	<del>Шушарда</del>
Клодигека Т. + О	кв. 32	Клодигека
Коваль М. М	кв. 31	Коваль
Захарова Н. В	кв. 40	Захарова
Сюбога Л. В	кв. 44	Сюбога
Демитренко Х. М	кв. 50	Демитренко
Колешник О. В	кв. 56	Колешник
Зінчук О.	кв. 61	Зінчук
Торговиз Я. Т	кв. 66	Торговиз
Купцов О. П	кв. 65	Окупцов -