

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-630.30/20.1.3-25 від «14» 08 2023 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБСГ
Вауца Юрій Вікторович, Добжанський Василь Петрович,
Гулик Юрій Ігорович, Павлик Роман Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Курчівська 134

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу
- 2) Мушкетер зсмі 820-3 см.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу вил. газу
Мушкетер зсмі 820-3 см.

Вартість: 11106 грн. 65 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вауца Ю.В.
Добжанський В.П.
Гулик Ю.І.
Павлик Р.В.

Ю.В.
Гулик
Павлик

Кубиш І.М. 3
Кришун М.Д.
Ремко М.М. 13
Павлик В.В. 21
Смольський В.В. 26

Гулик
Ремко
Кришун
Павлик

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Кравченко Р. О 20 . ~~Хорош~~
Климов Н. А 23 . ~~Хорош~~

Синицын А. В 27 . ~~Хорош~~

Холмский И. О 25 . ~~Хорош~~

Муромов Н. А 31 . ~~Хорош~~

Белосельский С. М. 32 . ~~Хорош~~

Ремесло И. В 37 . ~~Хорош~~

Васильев М. А 45 . ~~Хорош~~

Пинчук Л. О 47 . ~~Хорош~~

Мельников И. О 50 . ~~Хорош~~

Савинский И. О 54 . ~~Хорош~~

Кореньков С. М 55 . ~~Хорош~~