

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-628.30/20.1.3-25 від « 14 » 08 20 25 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ Сер з експлуатації ВБГО Макар  
Віталій Михайлович Ручина Володимир Іванович  
Захарко Григорій Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 209060107А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на стояну ф32 різьбовому
- 2) з'єднанні
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати витік газу на різьбовому з'єднанні ф32

Вартість: 9101 грн. 22 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не попередже

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Макар В.М.  
Захарко Г.В.  
Ручина В.І.

[Підпис]  
[Підпис]

Синьковська Р.М. 20  
Прокісник Я.А. 4  
Шастко Т.М. 10А  
Трубин А. 9А  
Степко 32  
Шеремета Є 31

[Підпис]  
[Підпис]  
[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) Григор'єв В.Я. 28