

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рогатин

№ІФФ/100/АТО- 42.27/20.1.3-24

від «07» серпня 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
Виконавця робіт Рогатинської ділянки Галицького УЕГГ майстера ВБГО Челядіна Богдана
Івановича, слюсаря з ВБГО Демковича Петра Васильовича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Бурштин вул. Калуська, 10

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виконати огляд шестки ДВК (з арматурою сапо)
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Газопостачання будинку не проводилось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести шестку та поновити з'єднання
пошкодженого розподілювача
г-г

Вартість: двадцять тисяч сімсот вісімнадцять грн. 40 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Челядін Б.І.

Демкович П.В.

07.08.2025р.

07.08.2025р.

З актом ознайомлений:

№7 Зоготнова Г.

№12 Сирин

№14 Левицький

№28 Кучук О.

№31 Третьяк Р.М.

№36 Кочер

№46 Труш

№49 Ковальчук

№72 Зоготнова

№82 Ковальчук

№83 Пилипенко О.В.

№88 Якуша

№89 Третьяков Р.

№96 Шоталовський

№99 Ковальчук С.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис (за наявності)