

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Городенка
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-36.28/20.1.3-25

від «19» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Городенківське УЕІГ м-стра ВБГО Краснодемська Любов Володимирівна, с-ря
ВБГО Прилепи Сергія Олександровича, с-ря ВБГО Фернюка Петро Мирославовича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
Адреса: м. Городенка, вул. В. Вискивська, 94

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) введення газопроводу потребує фарбування

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому, або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 1087,77 (Десять тисяч вісімсот сорок сім) грн. 77 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон (представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Прилепа С.О.
Фернюк П.М.
Краснодемська Л.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[підпис]
[підпис]
[підпис]
19.08.25

(дата)

Вініченко А.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[підпис]
[підпис]
[підпис]
19.08.25

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)