

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Долина  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-41.29/20.1.3-25

від «12» серпня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

**слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович**

**слюсар ГПВРПГ Федьків Олександр Васильович**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№2 вул. Героїв України**

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено **недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні **недоліки** (у разі виявлення **недоліків**):

1) **Ввідний газопровід потребує фарбування**

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених **недоліків** та строки їх виконання:

**Пофарбувати ввідний газопровід в термін одного місяця**

Вартість: 2117 грн. 13 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Дутчак О.І.  
Федьків О.В.



12.08.2025р.

12.08.2025р.

З актом ознайомлений:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <u>Корнєв Р.В.</u>    | <u>12.08.25</u> |
| <u>Курбасов М.І.</u>  | <u>12.08.25</u> |
| <u>Борисенко М.І.</u> | <u>12.08.25</u> |
| <u>Балаба В.М.</u>    | <u>12.08.25</u> |
| <u>Верастюк М.Б.</u>  | <u>12.08.25</u> |
| <u>Касенко А.О.</u>   | <u>12.08.25</u> |

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)