

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Долина  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-38.29/20.1.3-24

від «07» серпня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

**слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович**

**слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 вул. Обліски

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

1) **Ввідний газопровід потребує фарбування**

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

**Пофарбувати ввідний газопровід в термін одного місяця**

Вартість: 5443 грн. 78 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Федорко В.Д.  
Дутчак О.І.

07.08.2025р.  
07.08.2025р.

З актом ознайомлений:

Гуць В. І.

Костик О. С.

Шукитин В. Б.

Крупа С. В.

Кортин В. І.

Курієв М. І.

Павелко М. А.

07.08.25

07.08.25

07.08.25

07.08.25

07.08.25

07.08.25

07.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Зеленська О. І.

Муромець М. І.

Савченко О. І.

07.08.25

07.08.25

07.08.25

Трупок Т.М. кв. 1.  
Петровская Т.В. кв. 5.

✓ Уфа  
М.И.

07.08.15

07.08.15