

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-30.29/20.1.3-24

від «10» липня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович

слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№20/а вул. Обліски**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній розривний запобіжник
- 2) Частково відсутній доступ до відного розривного
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зробити відсутній розривний запобіжник в термін одного місяця
Зробити доступ до відного розривного
в термін двох тижнів.

Вартість: 12 141 грн 79 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Федорко В.Д.
Дутчак О.І.

10.07.2025р.

10.07.2025р.

З актом ознайомлений:

Соловйов Н.М.

Мазур М.А.

Гальчицький С.В.

Костіб Р.В.

Назарук Ю.В.

10.07.25

10.07.25

10.07.25

10.07.25

10.07.25














(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Рогов М.Г. - 	10.07.25
Питлик З.М. - 	10.07.25
Сорока М.Г. - 	10.07.25
Сизко В.М. - Сизко	10.07.25
Дзвонковский Т.В. - 	10.07.25
Роман В.В. ✓ 	10.07.25
Темер Р.В. 	10.07.25
Бодина Т.С. 	10.07.25
Киришин В.А. ✓ 	10.07.25
Витвицька Е.М. 	10.07.25
Сасовдова Ж.М. ✓ 	10.07.25
Короцьке Ж.В. 	10.07.25
Менчик Л.Т. 	10.07.25
Тимик А.В. ✓ 	10.07.25