

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-34.29/20.1.3-24 від «17» липня 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович
слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№24/6 вул. Обліски**

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Зв'язний газопровід потребує оформлення

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Експлуатувати зв'язний газопровід в термін одного місяця

Вартість: 26 282 грн. 34 коп

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Федорко В.Д.

Дутчак О.І.

З актом ознайомлений:

17.07.2025р.

17.07.2025р.

Добинцова І.В. 17.07.25
Бондар І.Г. 17.07.25
Бондар Р.І. 17.07.25
Гонимов М.І. 17.07.25
Торчиш М.М. 17.07.25
Коваленко М.В. 17.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)


(дата)


Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)


Деметрів М.М. 17.07.25
Мейснер А.І. 17.07.25


17.07.2023 г.

Кривенко Л. В. - 


Трапезникова Г. С. - 


Овчаренко О. - 


Кравченко А. С. - 

Корнев З. О. - 

Пермяков А. А. - 


Ильинский В. - 


Краснов Г. Ф. - 


Редина В. С. - 


Сорокин А. О. - 

Горюхов О. - 


Темляк Г. Е. - 


Дервянко С. В. - 

Задченко Л. В. - 


Зиленчук С. С. - 


Лизка Н. П. - 

Орлов А. Е. - 


Сажурко Н. А. - 


Табачук А. М. - 


Кудря Б. С. - 


Габичук С. В. - 

Соловьев А. Ф. - 

Волковенко С. С. - 

Скороходов Л. О. - 

Кудис Г. В. - 

Илиор Т. А. - 

Иванов П. С. - 