

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-~~В~~31/20.1.3-25

від «25» липень 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕІГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6, вул. Лизька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввирний газопровід потребує фарбування
- 2) ввирний газопровід ізоляційно обгорілий
- 3) зручний виласий доступ до ввирного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати ввирний газопровід в термін одного місяця
- зняти кабель з ввирного газопроводу в термін одного місяця
- зробити виласий доступ до ввирного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Шістьсот п'ять євро грн. 60 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я.В.
Мещеряков О.К.
Чолій Н.Б.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.07.2025
25.07.2025
25.07.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

Єнісєратова Н.Б. №11
Реміньчук О.І. №15
Недількович О.В. №21
Грецо Р.М. №24
Сиркеєв Н.М. №34

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.07.25
25.07.25
25.07.25
25.07.25
25.07.25

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)