

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 78 .32/20.1.3-25

від «08» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Синюсер експлуатації ВБГО

служник Сергій Максимович, електрик Володимир Васильович  
Довго Сергій Роксфордович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 вул. Зеньковецької

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) висока температура на радіаторах з'єднаннях
- 2) корозія на фрезюваному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подарувати фрезюваний газопровід  
Система газопостачання приєднана до експлуатації

Вартість: 31623,96 грн. Тридцять одна тисяча шістьсот двадцять три грн 96 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Довго Сергій  
Синюсер  
Максимов ВБ

16180 16151 16102  
16077 16160 16130  
16165 16116 16116  
16110 16198 16116  
16165 16195 16116  
16195 16195 16116  
16116 16195 16116

08.08.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

08.08.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 6  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)