

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 76 .32/20.1.3-25

від «04» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт, Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБРО

слюсар згорювальних, електричних та водопостачальних систем
Роман Сергій Рокитський
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26 буд. Іван. Терещенки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) виявлено літаки не розібрані з'єднаннях
- 2) корозія на газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Рекомендовано подарувати газопровід
система газопостачання приєднати до експлуатації

Вартість: 3158,07 грн. Три тисячі сто п'ятдесят вісім грн. 07 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мурин І.М.
Роман С.П.
Масиків С.В.

КВ. 2 Мурин І.М.
КВ. 3 Роман С.П.
КВ. 4 Масиків С.В.

04.08.25
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

04.08.25
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)