

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Колюмия
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО- 90 .32/20.1.3-25

від « 22 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Колумійське УЕГГ сиреарь експлуатациі ВБРС

Александр Васильевич, Денис Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42, вул. Чебикова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено низьке на різьбленні з'єднань
- 2) корозія на фазному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинюють

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендуємо подрібнити фазний газопровід
Систему газопостачання приєднати до експлуатациі

Вартість: 6104,83 грн. Шість тисяч сто чотири грн. 83 коп. коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Масенко В.В.
Денис С.П.

З актом ознайомлений:

А.В. Б. А.В. 15 А.В. 21 А.В. 13
А.В. 5 А.В. 17 А.В. 20
А.В. 6 А.В. 18 А.В. 19
А.В. 10 А.В. 22 А.В. 11
А.В. 24 А.В. 25 А.В. 26

22.08.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

22.08.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)