

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 92 32/20.1.3-25

від « 25 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сисюсер експлуатації ВБТО
Михайлик Валерій Васильович, Довгось Роксана Роксанаівна
свучин Ігор Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36, вул. Чебишевська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на середньому газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подрібнити середній газопровід
Систему газопостачання піддати експлуатації

Вартість: 12054,55 грн. Двоєкспертний аудит потреби газу згідно зк. 55 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Михайлик Валерій
Довгось Роксана
Свучин Ігор

З актом ознайомлений:
№ 32 Зв № 33 № 38
№ 39 № 43 № 50
№ 45 № 41 № 51
№ 36 № 48 № 57
№ 54 № 56

25.08.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

25.08.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)