

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 84 .32/20.1.3-25

від «18» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО
Александр Васильевич Веселович, Данил Сергій Рехтерев

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № 46, вул. Чабановича

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) високо високі на різьблені з'єднання
- 2) корозія на фрезерному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не з'єднане

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Рекомендовано підтвердити фрезерний газопровід
Систему газопостачання приєднати до експлуатації

Вартість: 15393,52 грн. Матеріальних витрат немає, грошового прир. 52 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Александр В.Р.
Данил С.Р.

18.08.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

18.08.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

6