

# AKT

(місце складання)

№ИФФ/100/АТО-408.33/20.1.3-25

виконавця робіт Надвірнянське УЕГ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 вул. Куртінського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) подрезать фасадный газопровод
- 2) надать доступ до газопровода в здании общежития
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

## Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати фасадний газопровід і надати доступ до газопроводу в місцях обслуговування в термін однієї години.

Вартість: 3 656 грн. 78 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 8.08.25

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

### 3 актом ознакомлений:

ат. д. п. Ширенко Юрий Ш. 9  
 с. Ширенко Т. М. 9  
 Шеноев Т. В. 9  
 Ширенко Ш. В. 9  
 Валовик Б. Р. 9  
 Кудрок О. И. 9

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

6.08.25  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності); підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(прізвище,

імі'я

та по батькові

(за наявності).

підпис

замовника)