

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Тлумач

№ ІФФ/100/АТО-8.28.1.4-25 від « 06 » 06 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Тлумацької ділянки слюсаря ВБГО Тикайла Володимира Володимировича, слюсаря АДС Калюбий Роман Михайлович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Кармелюка, 4 За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввіденний газопровід потребує фарбування.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиненось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 3100,91 грн. (три тисячі сто) грн. 91 коп.з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тикайло В.В. Ром
Калюбий Р.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.06.25р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Римчук В.В. к.в. (7) 06.06.25р.
Фамілія Федоренко 06.06.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)