

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Тлумач

ІФФ/100/АТО-23.28.1/20.1.3-від «14» серпня 2025 року

25

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Тлумацької ділянки слюсаря ВБГО Тикайла Володимира Володимировича, АКС Мудрий Петро Івановича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Кармелюка,5
За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Висхідний газопровід потребує фарбування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки ліквідовано: прибрані до подальшої експлуатації.
Вартість: 5319,12 тисяч тисяч дев'ятнадцять грн. 12 коп.з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тикайло В.В. Мудрий П.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.08.25р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Кудерська М.В., кв.22 14.08.25
Андрейчук кв.27
Корнелюк кв.6
Шаронко М.В., кв.12
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)