

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Глумач

ІФФ/100/АГО-12.28.1/20.1.3- від « 09 » 07 2025 року
25

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Глумацької ділянки слюсаря ВБІО Тикайла Володимира Володимировича, слюсаря _____

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСІ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Шевченка, 10

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід потребує доробування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 5862,25 грн. (п'ять тисяч вісімсот шістьдесят дві) грн. 25 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067) 6 488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тикайло В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.07.25р
(дата)

Лату кв. 21
З актом ознайомлений:

Бойчук І.В.

Стасюк І. 10/19

Лворська кв. 10

Рафренчук кв. 26.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)