

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Тлумач

ІФФ/100/А/О-14.2.3.1/20.1.3- від « 10 » 07 2025 року
25

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Тлумацької ділянки слюсаря ВВІ О Тикайла Володимира Володимировича, слюсаря АДС Кравецького Василя Дмитровича

(найменування суб'єкта господарювання, виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Шевченка, 14а

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (погрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує фарбування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено безакцізований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинявся.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (погрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 7088,21 грн. (сім тисяч вісімсот вісім) грн. 21 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тикайло В.В. (В.В.Т.)
Кравецького В.Д.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.25
(дата)

Бортник, Хв.З
З устном ознайомлений:
Кравецького, Хв.30,
Дерзак, Хв.13,
Обдарчик, Хв.1,

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(підписи)
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я по батькові (за наявності), підпис замовника)