

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Богородчани
(місце складання)

№1ФФ/100/АТО-23.33.1./20.1.3-25

від « 10 » 07 2025 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Тиха, 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

1) Ввигний газопровід потребує фідбування

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Пофідбувати ввигний газопровід в термін до місяця

Вартість: 3004 грн. 34 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В.
Крицун В.

З актом ознайомлений:

10.07.25	1. Абраменко	10.07.25
10.07.25	2. Ірменко В.О.	10.07.25
	3. Гайду В.О.	10.07.25
	4. Грегашко	10.07.25
	5. Орещак	10.07.25
	6. Гудак Л.М.	10.07.25
	7. Ільїнська М.	10.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, заповнювач)

8. Магжор В.В. 10.07.25
9. Бондаренко 10.07.25